



# 우리집 가스시설 점검 요령

# 1

## 비눗물 만들기

주방세제와 물을 2:8 비율로 섞어서 비눗물을 만듭니다.



# 2

## 가스레인지 연결부위, 퓨즈콕 확인

- ① 가스레인지 연결부위에 비눗물을 묻혀 10초 동안 지켜봅니다.
- ② 가스누출 시 환기 후 가스공급자에 연락합니다.



# 3

## 집안 내외부 배관, 계량기 손상여부 확인

- ① 배관 파손 부위를 확인합니다.
- ② 이상 발견시 가스공급자에 연락합니다.



# 4

## 가스보일러 안전점검

- ① 보일러 배기통 이탈을 확인합니다.
  - ② 보일러 배기구 찌그러짐 확인합니다.
- \* 보일러 점검 시 반드시 전원 off 상태에서 점검합니다.



# 5

## 이사철 막음조치

이사3일전 가스공급사에 의뢰하여  
가스막음조치를 받아야 안전합니다.



※ 자가점검 이상 발견시 아래 연락처로 연락주세요.

도시가스 서비스센터 ☎ 1670-0799



# “가스밸브” 잠금

안전을 위한 첫 걸음입니다.  
한번 더 확인하여  
가족의 행복을 더하세요

## 가스렌지 안전 사용

## 고객지원



### 불꽃 색상

정상적인 가스렌지 불꽃 색상은 파란색입니다. 불꽃의 색이 붉은 색일 경우 가스렌지를 점검해야 합니다.



### 환기


도시가스는 공기보다 가벼워 공기 중으로 쉽게 날아갑니다. 가스렌지 사용전·후 환기를 시켜준다면, 안전하게 사용할 수 있습니다.



### 점검

가스점검은 비누거품으로 할 수 있습니다. 비누거품을 연결부위에 묻혀 거품이 발생하는지 확인합니다. 만일 비눗방울이 생긴다면, 즉시점검 받아야 합니다.

## SUPPORT



### 일반민원

가스 사용 중 아래 민원발생 시 고객센터로 신고해야 합니다.

이사, 전·출입  
요금 관련 문의  
가스렌지 교체 → **1670-0799**  
또는 홈페이지



### 가스누출

가스기기 사용중 가스 누출(냄새) 감지 시 도시가스 관제센터로 신고해야 합니다.

가스 신고 → **“460-6114”**



### 굴착공사

모든 굴착공사는 반드시 신고 해야 합니다.

굴착공사 신고 → **“1644-0001”**